



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Information du public : ce document doit être affiché en mairie dans les deux jours ouvrés  
suivant la date de sa réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique)

PLV : 00158236 page : 1



Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)

Unité de la Charente-Maritime

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle  
sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

### Unité de Gestion : A.I. VALS DE SAINTONGE

|                       |                                      |            |                            |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| Prélèvement           | 00158236                             | Commune    | SAINT-MARD                 |
| Unité de gestion      | 0198 - A.I. VALS DE SAINTONGE        | Prélevé le | mardi 23 juin 2026 à 12h00 |
| Installation          | UDI 000080 - R. DE ST-SATURNIN-MIGRE | par        | L. CHASSIN                 |
| Point de surveillance | 0000000132 CENTRE BOURG              | Motif      | Contrôle sanitaire         |
| Localisation exacte   | ROBINET EVIER SANITAIRE MAIRIE       | Type d'eau | Eau distribuée désinfectée |

| Mesures de terrain   | Résultats      | Limites | Références | Observations |
|----------------------|----------------|---------|------------|--------------|
| Température de l'eau | 24,4 °C        |         | 25         |              |
| pH                   | 7,8 unité pH   |         | de 6,5 à 9 |              |
| Chlore libre         | 0,50 mg(Cl2)/L |         |            |              |
| Chlore total         | 0,60 mg(Cl2)/L |         |            |              |

|                                                            |                                   |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) |                                   | 1701                                   |
| Type de l'analyse : AESU                                   | Code SISE de l'analyse : 00158186 | Référence laboratoire : 26062205070301 |


| Analyses laboratoire                    | Résultats      | Limites | Références    | Observations |
|-----------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------|
| <b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>      |                |         |               |              |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h      | <1 UFC/mL      |         |               |              |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h      | 2 UFC/mL       |         |               |              |
| Bactéries coliformes                    | <1 UFC/(100mL) |         | 0             |              |
| Bact. et spores sulfito-rédu.           | <1 UFC/(100mL) |         | 0             |              |
| Entérocoques                            | <1 UFC/(100mL) | 0       |               |              |
| Escherichia coli /100ml - MF            | <1 UFC/(100mL) | 0       |               |              |
| <b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b> |                |         |               |              |
| Coloration                              | <5 mg(Pt)/L    |         | 15            |              |
| Odeur (qualitatif)                      | 0 SANS OBJET   |         |               |              |
| Saveur (qualitatif)                     | 0 SANS OBJET   |         |               |              |
| Turbidité néphélométrique               | <0,2 NFU       |         | 2             |              |
| Aspect (qualitatif)                     | 0 SANS OBJET   |         |               |              |
| <b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>       |                |         |               |              |
| Titre alcalimétrique                    | <0,2 °f        |         |               |              |
| Titre alcalimétrique complet            | 16,2 °f        |         |               |              |
| Titre hydrotimétrique                   | 22,5 °f        |         |               |              |
| <b>MINERALISATION</b>                   |                |         |               |              |
| Chlorures                               | 40 mg/L        |         | 250           |              |
| Sulfates                                | 54 mg/L        |         | 250           |              |
| Conductivité à 25°C                     | 540 µS/cm      |         | de 200 à 1100 |              |
| <b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>  |                |         |               |              |
| Ammonium (en NH4)                       | <0,01 mg/L     |         | 0,1           |              |
| Nitrates (en NO3)                       | 17 mg/L        | 50      |               |              |
| Nitrites (en NO2)                       | <0,01 mg/L     | 0,5     |               |              |
| Nitrates/50 + Nitrites/3                | 0,34 mg/L      | 1       |               |              |
| <b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>   |                |         |               |              |
| Carbone organique total                 | 0,85 mg(C)/L   |         | 2             |              |

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00158236)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 2 juillet 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité  
départementale Santé-Environnement

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. VANSYNGEL', enclosed within a light gray rectangular box.

Philippe VANSYNGEL